

POVZETEK IZRAČUNA TOPLOTNIH DOBITKOV (ASHRAE - RTS):

Naročnik: **SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA**
Ulica padlih borcev 13A
5290 Šempeter pri Gorici

Objekt: **CT**

ID projekt: **19-12-04-100**

Maksimalna projektna temperatura: 32 °C
Maksimalna relativna vlaga: 50%

No	Prostor	Ao [m2]	Vo [m3]	T nh [°C]	Mesec	Ura	Q°S h [W]	Q°L h [W]	Q° h	qA h [W/m2]	q°V h [W/m3]
(E0U1)- 1	Predprostor	7,3	29	24	7	15	431	159	590	81,1	20,3
(E0U1)- 2	Operater	7,5	30	24	7	15	838	256	1.095	145,5	36,4
(E0U1)- 3	CT prostor	44,2	177	24	7	15	1.924	485	2.409	54,5	13,6
(E0U1)- 4	Kabine	2,4	9	24	7	15	160	21	181	77,0	19,3
(E0U1)- 5	Elektro prostor	5,8	23	24	7	7	7.420	27	7.447	1.295,1	323,8
							10.773	948	11.722	174,6	43,7