


ID:	Opis:	Tip:	Opis:
ZDX.1	Zunanja DX enota	MUZ-AP25VG	Pel=0,9 kW (230 V); m=24 kg
ZDX.2	Zunanja DX enota	MUZ-AP35VG	Pel=1,1 kW (230 V); m=25 kg
ZDX.3	Zunanja DX enota	PUZ-ZM60VHA	Pel=2,0 kW (230 V); m=55 kg
HA.1	Hladilni agregat CT naprave	SYSCROLL 20 AIR EVO	Q=6,6-25,2 kW; Q_del=18,7 kW (A35/W7); Pel=13,2 kW; m=439 kg
TČ.KN1	Toplotna črpalka klimate KN.1	Mina Aqua 12 DCI	Qh=11,2 kW (A35/W7); Qg=12,3 kW (A7/W45); Pel=5,2 kW (400 V)

Klimat:											
(S - dovod / E - odvod)											
ID:	Tip:	Rekup. [%]	Sveži zr. [%]	Q° g [kW]	Q° h [kW]	S/E:	V° [m3/h]	dp ex [Pa]	P [kW]	U [V]	m [kg]
KN.1	Klimat higienik II	89	100	3	10	S	1350	225	0,75	230	1.055
						E	1400	235	0,45	230	

TOČNO LOKACIJO ELEMENTOV NA STREHI
SE BO DOLOČILO NA OBJEKTU PO NAVODILIH STATIKA
GLEDE NA DEJANSKO STANJE GRADBENE KONSTRUKCIJE



Risba:	TLORIS STREHE										
Vsebina risbe:	OGREVANJE; HLAJENJE										
Investitor:	SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici					Podjetje:	PINSS d.o.o. Kromberk, Industrijska c. 5, NOVA GORICA T: +386 5 333 44 50, F: +386 5 333 44 52 M: pinss@siol.net				
Objekt:	CT					Pi:	Marko PEGAN, dis S-1243				
						Izdelal:	Marko PEGAN, dis S-1243				
Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE										
	Št. projekta:	Št. načrta:	Vrsta projekta:	Merilo:	Datum:	Mapa:	Št. risbe:				
		19-12-04-1	PZI	1 : 50	12.2019	4	202				