



- LEGENDA MEDIJEV
- demineralizirana voda
 - hladna sanitarna voda
 - topla sanitarna voda
 - topla sanitarna voda cirkulacija
 - fekalna kanalizacija
 - kondenzat
 - prehod instalacije v tisk

OPOMBA!

- VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA:
- Za vodovodno inštalacijo se uporabijo sistemske nerjavne cevi CrNiMo-jeklo 1.4401 (EN 10088), primerna za uporabo v inštalaciji pitne vode. Certificirana sanitarna neoporečnost.
 - * ogrevani prostori: debelina izolacije 50% nazivnega preseka cevi
 - * neogrevani prostori: s=100% nazivnega preseka cevi
- Horizontalna kanalizacija se izvede iz sive PP cevi z minimalnim padcem 1,5% prosti iztoku
- Vertikalna kanalizacija (padni vodi) in razvodi kanalizacije vodeni pod stropom etaž se izvedejo v nizkošumni izvedbi

BIRO MARTINA PREZELJ S.P. PROJEKTIRANJE STROJNIH INŠTALACIJ, NADZOR IN TEHNIČNO SVETOVANJE					Objekt: UMESTITEV ALS LINIJE V SKLOPU DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA		
Investitor:	SPLOŠNA BOLNIŠNICA "DR. FRANCA DERGANCA" NOVA GORICA Ul. padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici				Vrsta načrta: STROJNE INŠTALACIJE VODOVODNA INŠTALACIJA IN KANALIZACIJA		
	Ime	Id.št.IZS	Podpis	Datum	Naslov risbe:		
Odg.v.proj.	J. KRIVC, gr. teh.	A-9092			TLORIS KLETI		
Odg.proj.	M. PREZELJ, univ.dipl.inž.str.	S-1661			št. nač.: 622/2023		
					Faza: PZI		LIST:
Spr/Rev.	Opis spremembe	Podpis	Datum	Datum: SEPTEMBER 2023	Merilo: 1 : 50		2.1